

調節弁稼働時点検のご案内

1. 稼働時点検とは

プラントが稼働中（又は停止中でも可）に調節弁を外観にてグラウンド漏れ状況、ポジション各部位の状況、駆動部各部位の状況、異音・振動の有無をA～D段階で調査・評価し、今後の分解整備又は更新計画や突発・緊急整備品の削減を目的とし、プラントの安定操業にお役立て頂くための点検になります。

2. 点検調査内容

外観点検調査する内容は概ね下記の内容となります。

点検項目	点検事項	状況
グラウンド部	グラウンド部からの漏れ状況の目視点検	洩れの小～大（状況確認）
ポジション・アクセサリ	ポジション・アクセサリの外観点検	外観・AIR漏れ ・レバー・圧力計等の摩耗・破損など
駆動部	駆動部の外観点検	外観・AIR漏れ・摺動部傷など
異音	本体を外観よりガイド接触音有無等の点検	異音の有無・大小
振動	外観よりポジション等に影響を及ぼす振動の有無を点検	振動の有無

3. 報告

点検調査の結果を報告書（リスト）に纏めて報告いたします。お客様にて点検計画にお役立てください。

4. その他

稼働時点検は弊社製、他社メーカー製問わず実施が可能です。

MOTOYAMA サービスネットワーク

サービスセンター紹介はQRコードよりホームページをご覧ください。

大分サービスセンター
周南サービスセンター
水島
姫路
新居浜サービスセンター
大分サービスセンター
上越サービスセンター
大衛サービスセンター
千葉サービスセンター
中部サービスセンター

大衛・上越・千葉・中部・阪神・新居浜・周南・大分の各サービスセンターは、ISO9001取得事業所となります。