

調節弁稼働時点検のご案内

1. 稼働時点検とは

プラントが稼働中（又は停止中でも可）に調節弁を外観にてグラウンド漏れ状況、ポジション各部位の状況、駆動部各部位の状況、異音・振動の有無をA～D段階で調査・評価し、今後の分解整備又は更新計画や突発・緊急整備品の削減を目的とし、プラントの安定操業にお役立て頂くための点検になります。

2. 点検調査内容

外観点検調査する内容は概ね下記の内容となります。

| 点検項目 | 点検事項 | 状況 |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|
| グラウンド部 | グラウンド部からの漏れ状況の目視点検 | 洩れの小～大（状況確認） |
| ポジション・アクセサリ | ポジション・アクセサリの外観点検 | 外観・AIR漏れ ・レバー・圧力計等の摩耗・破損など |
| 駆動部 | 駆動部の外観点検 | 外観・AIR漏れ・摺動部傷など |
| 異音 | 本体を外観よりガイド接触音有無等の点検 | 異音の有無・大小 |
| 振動 | 外観よりポジション等に影響を及ぼす振動の有無を点検 | 振動の有無 |

3. 報告

点検調査の結果を報告書（リスト）に纏めてご報告いたします。お客様にて点検計画にお役立てください。

4. その他

稼働時点検は弊社製、他社メーカー製問わず実施が可能です。



大衡・上越・千葉・中部・阪神・新居浜・周南・大分の各サービスセンターは、ISO9001取得事業所となります。