

調節弁稼働時点検のご案内

1. 稼働時点検とは

プラントが稼働中（又は停止中でも可）に調節弁を外観にてグラント漏れ状況、ポジション各部位の状況、駆動部各部位の状況、異音・振動の有無をA～D段階で調査・評価し、今後の分解整備又は更新計画や突発・緊急整備品の削減を目的とし、プラントの安定操業にお役立て頂くための点検になります。

2. 点検調査内容

外観点検調査する内容は概ね下記の内容となります。

点検項目	点検事項	状況
グラント部	グラント部からの漏れ状況の目視点検	洩れの小～大（状況確認）
ポジション・アクセサリ	ポジション・アクセサリの外観点検	外観・AIR漏れ ・レバー・圧力計等の摩耗・破損など
駆動部	駆動部の外観点検	外観・AIR漏れ・摺動部傷など
異音	本体を外観よりガイド接触音有無等の点検	異音の有無・大小
振動	外観よりポジション等に影響を及ぼす振動の有無を点検	振動の有無

3. 報告

点検調査の結果を報告書（リスト）に纏めて報告いたします。お客様にて点検計画にお役立てください。

4. その他

稼働時点検は弊社製、他社メーカー製問わず実施が可能です。



大衡・上越・千葉・中部・阪神・新居浜・周南・大分の各サービスセンターは、ISO9001取得事業所となります。